

| NR pomieszczenia | Dział/ nazwa pracowni | Funkcja pomieszczenia | Ilość pomieszczeń | Max. ilość pracowników na jednej zmianie | Wypożyczenie/Urządzenia (rodzaj, ilość) | Czy palnizuje się w przyszłości zwiększenie ilości urządzeń/ stanowisk | Ilość punktów poboru wody (umywalki, zlewozmywaki, woda niezbędna do podłączenia urządzeń itp.) | Czy potrzebne dodatkowe zasilanie (siła) | Kontrola dostępu | Sieci | Wymagane bezpośrednie sąsiedztwo innej pracowni/pomieszczenia | KONDYGNACJA [-1lub 0] | Wymagania szczególne dla pomieszczenia/ uwagi |
|------------------|--------------------------|--|---------------------------|--|--|--|---|--|------------------|----------------|---|-----------------------|---|
| 1 | | przedsiónek/szatnia | 1 | | szafy ubraniowe dla dawców | nie | 0 | nie | nie | brak | poczekalnia | 0 | |
| 2 | DM | pomieszczenie biurowe/gabinet lekarski | 1 | 1+1dawca | biurko ze stanowiskiem komputerowym x 1 krzesło dla dawcy x 1 regaly na dokumenty | nie | nie | nie | tak | 2x2 | poczekalnia | 0 | klimatyzacja |
| 3 | DL/A | pracownia pobrania materiałów do badań | 1 | 1+dawca | meble laboratoryjne biurko ze stanowiskiem komputerowym x 1 hemoglobinometr x 1 fotel do pobierania próbek x1 | nie | 1 umywalka | nie | tak | 4x2 | DD/L | 0 | klimatyzacja, okno |
| 3a | DL/A | pracownia badań/przechowywania krwi kontrolnej i próbek szpiku | 1 | 2 | meble laboratoryjne zestawy komputerowe x2 analizatory hematologiczne x 2 mieszarki do probówek x2 lodowko-zamrazarka | nie | 1 umywalka | nie | nie | 4x2 | DD/L | 0 | klimatyzacja, okno |
| 4 | DD | gabinet lekarski/badanie dawców krwi | 1 | 1+1 dawca | biurko ze stanowiskiem komputerowym krzesło dla dawcy kozetka lekarska waga osobowa regaly na dokumenty | nie | 1 umywalka | nie | tak | 2x2 | poczekalnia | 0 | klimatyzacja |
| 5 | DD | pobór krwi i jej składników | 1 | 3+6 dawców | fotel do poboru krwi x 6 szt. separator x 3 szt. szafki przy fotelach 3 szt. konsola dla pielęgniarek z 2 stanowiskami komputerowymi blat i szafki do przygotowania zestawów do poboru dystrybutor wody telewizor | nie | 1 umywalka, zawór do podłączenia dystrybutora wody | nie | tak | 5x2 + antenowy | gabinet lekarski | 0 | klimatyzacja szczelne powierzchnie sufitu |
| 6 | DD | podręczny magazyn | 1 | | regaly do przechowywania | | | | tak | brak | | | |
| 7 | DL/A, DD | przygotowanie ekipy/podręczny magazyn | 1 | | szafa ubraniowa na stroje ekipowe/regaly do przechowywania | nie | ? | nie | tak | 2x2 | | | |
| 8 | DL/S, DL/D | pokój szkoleń praktycznych | 1 | 10 | Blaty robocze Urządzenia nabladowe: - wirówki laboratoryjne (50x60cm) - 2 szt., - sprzęt do mikrometody - 2 szt. | nie | 1 umywalka, 1 zlewozmywak | nie | tak | 3x2 | DL/S i DL/D - opcjonalnie | 0 | klimatyzacja, okno |
| 9 | DL/S | przeprowadzanie badań próbek krwi | 2 połączone (obok siebie) | 3 + kierownik | Blaty robocze Urządzenia wolnostojące: - chlodziarka - 2 szt., Urządzenia nabladowe: - wirówki laboratoryjne (50x60cm) x 2 szt., - sprzęt do mikrometody (30x40cm) x 2 szt., - łaznia wodna (35x40cm) x 1 szt., - wirówka płuczająca (35x50cm) x 1 szt. (bezpośrednio przy zlewie), -ikubator (60x60 cm) 1, cieplarki (60x60 cm) x2, Stanowiska komputerowe: 3 przy blacie roboczym + 1 przy biurku | drukarka do krewkart (30x50cm) 1 szt. | 1 umywalka, 1 zlewozmywak | nie | tak | 3x2 | ekspedycja, (DL/D, kierownik DL - opcjonalnie) | 0 | klimatyzacja, okno |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----------------|---|--|---------------|---|---------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----|----------------------|--|---|--|
| 10 | DL/A | przeprowadzanie badań próbek krwi | | 2 | Blaty robocze Urządzenia wolnostojące: chłodziarka 2 szt., Urządzenia nablátowe: wirówki laboratoryjne (50x60cm) 2 szt., sprzęt do mikrometody (30x40cm) 3 szt., Stanowiska komputerowe: 3 przy blacie roboczym | analizator immunohematologiczny | 1 umywalka, 1 zlewozmywak | nie | nie | 6x2 | | | klimatyzacja, okno |
| 11 | DP | Chłodnia | 1 | | Regały metalowe | | | | tak | brak | | | |
| 12 | DP | Przedśioneł chłodni | 1 | | Zamrażarki skrzyniowe x 2 | | | nie | nie | 2x2 | | | |
| 13 | DP | Ekspedycja krwi | 1 | 3 | Wyposażenie istniejące | | 1 umywalka | nie | tak | 6x2 | | | |
| 14 | | Komunikacja/Przedśioneł | 1 | | | | | | | | | | |
| 15 | | Komunikacja/Poczekalnia dla odbiorców krwi i jej składników | 1 | | Siedziska Stolik Dustributor z wodą filtrowaną | | dostęp do wody do dustributora | nie | tak | brak | | | |
| 16 | | Komunikacja | | | | | nie | nie | nie | nie | | | |
| 17 | DP - produkcja | Przetwarzanie krwi | 2 | 8 | Wolnostojące: -wirówki x 3 szt. (100x100x100) Nablátowe: -prasy do preparatyki krwi Compomat x 6 szt. -zgrzewarki x 5 szt. - rollery, - komputery - kosze na kożuch I-pł. | tak | 2 | tak dla wirówek | tak | tak - do uzgodnienia | K/P pomieszczenie do kwalifikacji krwi | 0 | klimatyzacja, rozdzielenie pracowni na dwie części produkcyjne |
| 18 | DP | Przetwarzanie krwi | 1 | 1 | Urządzenia wolnostojące: -boks laminarny x 1 szt. (100x160x70) Urządzenia nablátowe: -zgrzewarki - waga - wstrząsarka | nie | 1 umywalka, 1 zlewozmywak | nie | tak | tak - do uzgodnienia | K/P | 0 | klimatyzacja |
| 19 | DP | Pomieszczenie biurowe kierownika działu | 1 | 1 | Urządzenia nablátowe: - zestaw komputerowy x 1 szt. - drukarki x 1 szt. | nie | | nie | tak | tak - do uzgodnienia | K/P | 0 | klimatyzacja |
| 20 | | Pomieszczenie socjalne do przygotowania i spożywania posiłków przez pracowników | 1 | 5 | meble kuchenne, płyta indukcyjna, chłodziarki x 2 stół i krzesła | | 1 zlewozmywak | nie | | tak - do uzgodnienia | | | |
| 21 | DP | Kwalifikacja krwi | 1 | 3 | Urządzenia wolnostojące: -witryny chłodnicze x 4 szt. Urządzenia nablátowe: - komputery x 3 szt. - wstrząsarka x 3 szt. - drukarki do etykiet dużych x 3 szt. - drukarki do etykiet małych x 3 szt. - czytniki x 3 szt. | nie | ? | ? | tak | tak - do uzgodnienia | K/P i K/E | 0 | klimatyzacja |
| 22 | DL/D | przeprowadzanie badań próbek krwi na analizatorach | 1 duże lub 2 mniejsze (1 z aparatem, 1 praca manualna) | 2 + kierownik | Blaty robocze. Urządzenia wolnostojące: - analizator immunohematologiczny IH1000 (200x90), - chłodziarka x 2 szt., Urządzenia nablátowe: - wirówki laboratoryjne (50x60cm) x 2 szt., - sprzęt do mikrometody (30x40cm) x 3 szt., - drukarka do krewkart (30x50cm) x 1 szt., stanowiska komputerowe: 3 przy blacie roboczym | analizator immunohematologiczny | 1 umywalka, 1 zlewozmywak | nie | tak | tak - do uzgodnienia | DD/P, DL/S, kierownik DL - opcjonalnie | 0 | klimatyzacja, okno |
| 22a | DL | pomieszczenie biurowe | 1 | 1 | stanowisko komputerowe, regały i szafy do przechowywania dokumentacji | | 1 umywalka | nie | tak | tak - do uzgodnienia | | 0 | klimatyzacja, okno |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------|---|---|---------------|---|-----|--|-----|-----|----------------------|--|---|--|
| 23 | DL | pomieszczenie biurowe/dyżurka | 1 | 1 | stanowisko komputerowe, regały i szafy do przechowywania dokumentacji | | nie | nie | tak | tak - do uzgodnienia | | | |
| 24 | DZJ | Pomieszczenie biurowe | 1 | 3 + kierownik | Urządzenia nablátowe: - komputer x 4 szt. | nie | nie | nie | tak | tak - do uzgodnienia | poz. 12 | 0 | klimatyzacja i ewentualne wydzielenie pomieszczenia dla kierownika |
| 25 | | komunikacja | | | | | | | | | | | |
| 26 | DO/I | Serwerownia | 1 | | szafa RACK | nie | nie | nie | tak | tak - do uzgodnienia | | 0 | klimatyzacja bez okna |
| 27 | DD | gabinet lekarski/badanie dawców krwi | 1 | | biurko ze stanowiskiem komputerowym krzesło dla dawcy kozetka lekarska waga osobowa regał na dokumenty | nie | 1 umywalka | nie | tak | tak - do uzgodnienia | | 0 | klimatyzacja |
| 28 | DD | świetlica - miejsce przebywania dawcy po oddaniu krwi. | 1 | 10 | fotele kanapy stoliki telewizor nagłośnienie regały na książki dystrybutor z kawą dystrybutor wody pitnej | | zawór do podłączenia dystrybutora wody | nie | nie | tak - do uzgodnienia | | | |
| 29 | DL/W | pracownia czynników zakaźnych | | | Pomieszczenie podzielone przezrystymi ścianami na strefy ze względu na emisję hałasu. blaty robocze, Urządzenia wolnostojące: analizator wirusologiczny x 2 chłodziarka zamrażarka niskotemperaturowa stacja uzdatniania wody miejsce na pojemnik na odpady płynne z odpływem do kanalizacji Urządzenia nablátowe: - wirówka, - komputer z monitorem | | podłączenie do stacji uzdatniania wody, do kanalizacji | tak | tak | tak - do uzgodnienia | | | klimatyzacja |
| 30 | EZ | Pomieszczenie porządkowe/pomieszczenie do przechowywania wiader, mopów, środków czystości | 1 | | regały do przechowywania | nie | 1 umywalka niska | nie | nie | tak - do uzgodnienia | | 0 | bez okna |
| 31 | DD | Rejestracja oraz miejsce przebywania dawcy przed oddaniem krwi. | 1 | 3 + 20 dawców | infokiosk nagłośnienie konsola do rejestracji dawców z 3 stanowiskami komputerowymi i dostępem do świetlicy i podręcznego składu czekolad/upominków dla dawców. | | | nie | nie | tak - do uzgodnienia | analiza, gabinet lekarski i pracownia pobierania | 0 | klimatyzacja |
| 31a | DD | Pomieszczenie połączone ze świetlicą do wydawania dawcom czekolad i zaświadczeń | | | zlewozmywak szafki do przechowywania | | 1 zlewozmywak | nie | tak | tak - do uzgodnienia | świetlica | 0 | |
| 32 | | Atrium | | | fontanna ogród zimowy ? ławki | nie | nie | | nie | nie | | | |
| 33 | | Toalety dawców | | | pomieszczenia wyremontowane wymagają jedynie odświeżenia (pomalowanie sufitów) | nie | | | nie | nie | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|---|---------|----|--|-----|---|-----------------------|-----|-------------------------|---------------------------------|----|--|
| 34 | | Toaleta personelu | 2 | | toaleta umywalka | nie | ustęp, 1 umywalka | | nie | nie | | 0 | |
| 35 | | Toaleta personelu | 2 | | toaleta umywalka | nie | ustęp, 1 umywalka | | nie | nie | | 0 | |
| pomieszczenia piwnicy | DP | kwalfikacja osocza | 1 | 2 | zamrażarki do przechowywania osocza x 3 stanowisko komputerowe drukarka drukarka do etykiet małych i dużych | tak | umywalka | nie | tak | tak - do uzgodnienia | mroźnia | -1 | klimatyzacja |
| | DP | pomieszczenie do mrożenia osocza | 1 | | zamrażarki szokowe x 2 szt. stanowiska komputerowe x 2 | tak | nie | tak dla zamrażarek | tak | tak - do uzgodnienia | mroźnia/ kwalifikacja osocza | -1 | klimatyzacja , bezpośrednie sąsiedztwo mroźni, dostęp do mroźni zewnętrznych |
| | DP | magazyn osocza | | | zamrażarki do osocza x 10 zamrażarki niskotemperaturowe x 2 witryny chłodnicze x 1 | | nie | nie | tak | tak - do uzgodnienia | | -1 | klimatyzacja , bezpośrednie sąsiedztwo mroźni |
| | szatnie | szatnie dla personelu | 1 lub 2 | | szafki ubraniowe x 70 | | umywalka/ natrysk | | tak | nie | | -1 | |
| | sala konferenc yjna | sala konferencyjna | 1 | 30 | stoły krzesła biurko rzutnik | | aneks kuchenny | | tak | tak - do uzgodnienia | | -1 | |
| | myjnia | Pomieszczenie do mycia i dezynfekcji pojemników transportowych/pomieszczenie gospodracze | 1 | | pralka suszarka | | 2 x duża umywalka do mycia termosów | nie | tak | tak - do uzgodnienia | | -1 | |